

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku  
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37  
15-522 Białystok  
tel. 85 740-22-17; 85 740-21-49  
fax 85 740-22-19  
NIP 966-13-79-142

Białystok, dnia: 2016-03-17

Nr PZD-I-ZP/3431/23D/5/2016

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1318 B Tykocin – Rzędziany –  
Etap I ( gm. Tykocin)”**

W związku z nadesłanym zapytaniem do przetargu na w/w zadanie, Powiatowy Zarząd Dróg udziela następującej odpowiedzi:

1. Zwracamy się o złączenie brakującej dokumentacji na drenaż podłużny z kruszywa łamanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunek drenażu podłużnego jest zamieszczony w załączniku Nr 4 Przekroje normalne /szczegół B/;

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę studni ściekowych plastikowych o średnicy 0,6 m na wpusty betonowe fi 500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę studni ściekowych wykonanych z tworzyw sztucznych DN 600 na studnie ściekowe wykonane z betonu siarczanoodpornego HSR DN 500.

Dyrektor PZD w Białymstoku  
mgr inż. Marek Jędrzejewski

**DYREKTOR**

*mgr inż. Marek Jędrzejewski*