

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku  
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37  
15-522 Białystok  
tel 85 740-22-17; 85 740-21-49  
fax 85 740-22-19  
NIP 966-13-79-142

Białystok, dnia: 2016-03-17

Nr PZD-I-ZP/3431/23D/4/2016

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1318 B Tykocin – Rzędziany –  
Etap I ( gm. Tykocin)”**

W związku z nadesłanym zapytaniem do przetargu na w/w zadanie, Powiatowy Zarząd Dróg udziela następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wpustów deszczowych wykonanych z rur tworzywowych DN 600 na studzienki wpustowe betonowe DN 500?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza na zamianę studni ściekowych wykonanych z tworzyw sztucznych DN 600 na studnie ściekowe wykonane z betonu siarczanoodpornego HSR DN 500

2. Prosimy o potwierdzenie, czy studnie kanalizacyjne muszą być wykonane z betonu siarczanoodpornego (HSR). Studnie wykonane z tego rodzaju betonu są stosowane w przypadku agresywnych mediów, jakimi wody opadowe nie są.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że studnie kanalizacyjne muszą być wykonane z betonu siarczanoodpornego HSR.

Dyrektor PZD w Białymstoku  
mgr inż. Marek Jędrzejewski

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski