

Nr PZD-I-ZP/3431/23D/9/2016

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin-Rzędziany - Etap I
(gm. Tykocin)”**

W związku z nadesłanym zapytaniem do przetargu na w/w zadanie, Powiatowy Zarząd Dróg udziela następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umocnienie rowów płytami betonowymi o wym. 40x40x5 cm na umocnienie płytami o wym. 35x35x5 cm? Nadmieniamy, że płytki 40x40x5 cm nie są powszechnie dostępne.

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę płyt betonowych 35x35x5 cm do umocnienia rowów przydrożnych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur PEHD na rury PP przy wykonaniu przepustów pod zjazdami?

Odp. Zamawiający informuje, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD.

Dyrektor PZD w Białymstoku
mgr inż. Marek Jędrzejewski

DYREKTOR

mgr inż. Marek Jędrzejewski